无机轻集料砂浆保温系统应用技术研讨会纪要

2018 年 8 月 14 日，浙江省住房和城乡建设厅组织专家及相关人员，对无机轻集料砂浆保温系统在工程中的应用进行了研讨，形成纪要如下：

一、无机轻集料保温砂浆的应用对推动我省建筑节能工作的开展，提高外围护结构的防火安全性能，具有积极的意义。

二、鉴于无机轻集料砂浆保温系统在工程应用中出现的质量和安全问题，为进一步规范该系统在我省建设工程中的应用，提高工程质量和使用安全，应做到以下几个方面：

1、当外墙外保温采用无机轻集料砂浆保温系统时，建筑高度不应大于 27m，其保温层厚度不应大于 25mm，且保温层和找平层的总厚度不应大于 45mm，装饰面不应使用面砖粘结饰面构造。

2、无机轻集料砂浆保温系统应系统设计，并出具该系统构造措施的设计文件。

3、无机轻集料砂浆保温系统应整体采购、专业施工，在实施过程应明确并落实建设工程五方责任主体及保温系统供应商的质量责任。

4、无机轻集料砂浆保温系统应严格按照现行相关标准进行质量控制与质量检验。工程施工现场应制作样板墙，样板墙检验合格后方可大面积施工。

三、针对我省无机轻集料砂浆保温系统的应用现状，应进一步加强调查研究和应用技术的研发，推广应用装配式新型外墙保温系统。

2018 年 8 月 14 日